



Типовое расположение стояков в отверстиях 200х450



ПРОВЕРЕН
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
04 МАИ 2018
сотрудник ТО

ООО «Созидание»
В производство работ

07 МАИ 2018
[Signature]
должность _____
подпись _____

Примечания
1 Нижняя зона с 1 по 9 этаж. Верхняя зона с 10 по 18 этаж.
2 П-образные компенсаторы для главных стояков систем Т4.1 и Т4.2 предусматриваются на 3, 6, 9, 12 и 15 этажах.

Мно. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

МУР55-ПР/2017 - ВК 2.					
Ленинградская область, Всеволожский район, земли СА03Т "Ручьи", участок 55					
Изм.	Кол.	Лист	Издк	Подпись	Дата
Гл.в.спец.	Иванова			[Signature]	04.18
Разработал	Белов			[Signature]	04.18
Н. контроль	Гончарова			[Signature]	04.18
Корпус 2 План типового этажа нижней зоны Секция 3					Листы Р 2
					ООО "Архитектурное бюро "Сэтл Сити"